



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza n. 18 del 27/02/2018

IL SINDACO

Considerato che l'ufficio tecnico Comunale – servizio manutenzioni – in data odierna ha segnalato un guasto all'impianto di ricircolo dei fanghi tra la vasca di sedimentazione e la vasca di ossidazione;

Considerato che il guasto è tale che di fatto non consente il normale funzionamento dell'impianto di depurazione e che gli interventi di riparazione non possono essere eseguiti senza una interruzione temporanea dell'attività dell'impianto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare gli interventi necessari per il ripristino dei danni consistenti nella sostituzione delle pompe di ricircolo fanghi;

VISTE le leggi in materia di igiene e salute pubblica;

VISTA la L.R. n. 27/86;

VISTO il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il D.D.G. n. 1854 del 23/02/2011 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, concernente il rinnovo autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del Comune di Castellana Sicula, ex art. 40 L.R. 27/86 e art. 124 del D.L.vo 152/06;

Considerato che provvisoriamente non può essere mantenuto il funzionamento dell'impianto di depurazione

In relazione a quanto suddetto

ORDINA

1. Il fermo temporaneo dell'impianto di depurazione delle acque reflue per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'intervento urgente, riguardante la sostituzione della pompa di ricircolo dei fanghi tra la vasca di sedimentazione e la vasca di ossidazione.
2. Dare mandato all'ufficio tecnico comunale di emettere con urgenza i necessari provvedimenti e/o di porre in essere ogni intervento utile, al fine di garantire al più presto l'effettiva regolarizzazione del funzionamento dell'impianto di che trattasi.
3. Trasmettere copia della presente ordinanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, e all'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente Struttura Territoriale di Palermo ai sensi del D.D.G. n. 1842011.

Castellana Sicula lì, 27/02/2018

Il Sindaco
CALDERARO Francesco